

# 水質検査結果書

## 株式会社〇〇建設 御中

平成24年6月29日に採取した貴依頼の水質試料の検査結果は下記の通りです。

試料名 (仮称)△△新築工事  
陸洋 太郎 様

採水年月日 平成24年6月29日 10:30

採水者 陸洋コンサルタント株式会社

建築物飲料水水質検査業  
水道法第20条第3項検査代行機関

陸洋コンサルタント株式会社

福岡市博多区比恵町2-24 707

TEL092-473-1261/FAX092-473-1262

検査項目	単位	1回目	2回目	基準値※
		H24.3.2	H25.6.29	
一般細菌	CFU/mL	0	0	100FU/mL以下
大腸菌群	/100mL	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	10mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	★ 370	★ 370	200mg/L以下
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	1.2	3mg/L以下
pH値(測定時水温)	—	7.2(20.0℃)	7.2(20.0℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	1	1	5度以下
濁度	度	0.8	0.8	2度以下
鉄及びその化合物	mg/L	★ 0.55	★ 0.87	0.3mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	72	300mg/L以下
以下余白				
	判定	不合格	不合格	
水量	sec/10ℓ	22.3	23.88	
検査期間	平成24年 6月 29日～平成24年 7月 6日			
判定	上記項目については水質基準に不適合(★印不適合)			
検査者	厚生労働大臣登録機関 登録番号第000号 建築物飲料水水質検査業登録 ××県00水第0号 株式会社 △△分析センター			
備考	※飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] [井戸ポンプ] 日立 WT-P000V [水量] 23.88sec/10ℓ			